

Název organizace: Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové
Adresa budovy: Ignáta Herrmanna 227, 502 14 Hradec Králové

Uživatelský popis

1. Přístup do budovy:

a) Vyhrazené parkovací stání

Vyhrazená parkovací místa pro invalidy se nachází ve dvorním traktu okresního soudu, dle dispozice justiční stráže

b) Přístup ke vstupu do budovy

Přístup ke vstupu do budovy je plně bezbariérový, přístupný z ulice, vchodu do budovy Okresního soudu v Hradci Králové.

c) Vstup do budovy

Vstup do budovy je bezbariérový a prochází se okolo justiční stráže.

2. Pohyb po budově – vertikální

a) Schody

Schody jsou po celé budově směrem od justiční stráže až do zadní části budovy

b) Výtah

Výtahy jsou volně přístupné i pro vozíčkáře. Výtah je do prvního patra, přes přístupové chodby do zadní části budovy, kde se pokračuje dalším výtahem do druhého patra.

Výtahy mají akustické hlášení, dveře jsou automatické. Výtahy jsou vybaveny madlem, zrcadlem i sedákem. Ovládání je tlačítka s označením v Braillově písmě pro slabozraké. Nejvyšší ovládací prvek v kabině výtahu je ve výšce 110 cm. Dále je v kabině tlačítko pro přivolání obsluhy výtahu v případě poruchy.

3. Pohyb po budově – horizontální

a) Dveře

Přístup do kanceláří je jednokřídlými dveřmi o šířce 80 cm, otevíranými dovnitř kanceláře, výška prahů cca 2 cm.

b) Zúžený průchod

Není

c) Kontrastní značení ploch

Na schodech je po obou stranách nalepeno kontrastní značení

d) Navigační a orientační systém

U vstupu do budovy je na fasádě umístěna cedule s nápisem Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové. V budově je služba justiční stráže do 18.00 hodin.

e) Turnikety

Nejsou

f) Klientská zóna

Ve druhém patře před podatelnu se nachází klientská zóna, kde je stolek a křesla.

4. Bezbariérové WC

a) Popis umístění bezbariérového WC v budově

Ve druhém patře budovy je bezbariérové WC, místnost je dostatečně velká podle předpisů stavebního zákona a bez signalizace systému nouzového volání.

b) Předsíň

Není

c) Dveře kabiny

Šířka dveří 80 cm, jednokřídlé dveře se otevírají ven do chodby, kabina je uzamykatelná zevnitř.

d) Kabina

Kabina je široká 160 cm, hluboká 153 cm, je vybavena pevným i sklopným madlem, ovladač osvětlení je uvnitř kabiny ve výšce 120 cm.

e) Vybavení kabiny

Kabina je vybavena záchodovou mísou (přístup zprava, výška horní hrany sedátka je 47 cm). Na stěně vpravo i vlevo je přidělané madlo. Dále je kabina vybavena keramickým umyvadlem velikost 40 cm ve výšce 85 cm bez podjezdu. Ovladač signalizačního systému nouzového volání není.

f) Další zařizovací předměty

Pracoviště je vybaveno sprchou, bez přebalovacích pultů.